



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: <https://www.iissarena.edu.it>- C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0015553 del 08/09/2021
(Uscita)

Allegato alla circolare n. 10/2021

Adempimenti concernenti le verifiche periodiche e di manutenzione dei presidi antincendio – Norme di esercizio

L'organizzazione della sicurezza prevedere quanto segue:

1. Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza è potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
2. **E' prevista una informazione integrativa dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;**
3. **I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono avere frequentato il corso di tipo C di cui all' allegato IX del DM 10/3/1998 e devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996 609 (rischio elevato);**
4. **Saranno svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;**
5. **E' pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza** volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, **con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.** E l'attuazione delle misure di cui ai numeri 5. sarà **riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.**
6. E' predisposto un **Registro dei controlli periodici** ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

Dispositivo/Impianto	Personale addetto alle verifiche	Controllo periodico
Impianto di allarme	Addetto all'emergenza e lotta antincendio	settimanale
	Ditta esterna (manutenzione ordinaria)	semestrale
Estintori	Addetto all'emergenza e lotta antincendio	settimanale
	Ditta esterna (verifica)	semestrale
Rete Idrica antincendio	Addetto all'emergenza e lotta antincendio	settimanale
	Ditta esterna (prova di funzionamento)	semestrale
Impianto di spegnimento automatico	Ditta esterna (manutenzione ordinaria)	semestrale
Porte ed elementi di chiusura con requisiti REI e uscite di sicurezza	Addetto all'emergenza e lotta antincendio	giornaliero
	Ditta esterna (verifica)	semestrale
Impianto di Illuminazione di emergenza	Addetto all'emergenza e lotta antincendio	settimanale
	Ditta esterna (verifica)	semestrale
Valvole di intercettazione gas	Addetto all'emergenza e lotta antincendio	settimanale
	Ditta esterna (verifica e manutenzione ordinaria)	semestrale
Interruttori differenziali e interruttore generale di sgancio di emergenza	Addetto all'emergenza e lotta antincendio	settimanale
	Ditta esterna (verifica)	semestrale
Contenuto cassetta pronto soccorso	Addetto all'emergenza e primo soccorso	settimanale

Il Dirigente Scolastico

Calogero De Gregorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93